




MEGLÉVŐ TŰZJELZŐ KÖZPONT



Felügyelt kimenetek



Relé kimenetek



JELMAGYARÁZAT



Tűzjelző központ

1/1



Kézi jelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

1/1



Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

1/1



Optikai érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

1/1



Álmennyezet feletti érzékelő, (1/1 zóna-cím, 1-1 hurok-cím)





H0-0 Kültéri hang és fényjelző



H0-0 Beltéri hangjelző

JB Y(St)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel

JB H(St)H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez

Vezető tervező: Thuróczy Géza vill. mérnök Tűzvédelmi szakv. száma: TC-116/10/2018 Kamarai azonosító: Vt-31/1/06/0789		Létesítmény: NYÍRBÁTORI BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INT. BÖLCSŐDE BELSŐ ÁTALAKÍTÁS. 4300 NYÍRBÁTOR, ZRÍNYI U. 42. HRSZ.:534.	Méretarány: <i>1:100</i>
Tervező: Ducsi István vill. mérnök Tűzvédelmi szakv. száma: HI-139/10/2013 Kamarai azonosító: 15-0836		Építtető: NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4300 NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 7.	Tervszám: <i>2018/27</i>
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ <small>Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részletének bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!</small>		Megnevezés: <i>Tűzjelző hálózat elvi kapcs. rajz</i>	Rajzsám: <i>TJ-2</i>
Dátum: 2018.11.12.			