

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2024. (VII.10.)
önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekről

A Képviselő-testület

0.

- megismerte a 11/2024. (V.23.), 12/2024. (V.31.), 13/2024. (VI.13.), 14/2024. (VI.25.), 15/2024. (VII.02.) számú polgármesteri határozatokat, a 21/2024. (V.27.) számú Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott határozatot, a 7/2024. (V.29.) számú Sport és Ifjúsági Bizottság által hozott határozatot, a 24/2024. (V.28.), 25/2024. (V.28.) számú Fejlesztési és Gazdasági Bizottság által hozott határozatokat.

1.

- A 2024-2038. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja.

- tudomásul veszi, hogy a „Nyírbátor, szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő centrifuga felújítása (nettó 587.000 Ft)” megnevezésű beruházás költségeit a közszolgáltató a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére számolja el.


Máté Antal
polgármester

K.m.f




Badics Ildikó
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-14845-1-001-00-00

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ5

1.sz melléklet

Dátum: 2024.02.22

Ütem Település Beruházás megnevezése Beruházás műszaki tartalma Beruházás szükségessége Beruházás költsége (eFt)

2024. évi
Víziközmű-
fejlesztési Alap
módosítás

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyírbátor	Nyírbátor	Alfa Laval, AVM SPA-1250 típusú, iszapvíztelenítő egységben, SD1207 sebességmérő PLC kártya cseréje, szoftveres beillesztése.
Szennyvíztelenítő telep, iszapvíztelenítő centrifuga felújítása.	Szennyvíztelenítő centrifuga típusú, iszapvíztelenítő egységben, SD1207 sebességmérő PLC kártya cseréje, szoftveres beillesztése.	Az iszapvíztelenítő centrifuga működése elengedhetetlen a szennyvíztisztítási technológia megfelelő üzemeltetéséhez. A felújítandó részegység a berendezés vezérléséhez, a paraméterek beállításához szükséges, enélkül a működtetés nem lehetséges.

587

Eszközportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

587

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

587

Kelt.:

Ellátásért felelős:

