

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**94/2023. (IX.06.)**  
**önkormányzati határozata**  
**az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,**  
**döntést igénylő ügyekről**

**A Képviselő-testület**

**0.**

- megismerte a 17/2023. (VI.22.), 18/2023. (VII.25.), 19/2023. (VII.26.), 20/2023 (VII.27.), 21/2023. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatokat, a 23/2023. (VII.24.), 24/2023. (VII.24.), 25/2023. (VII.24.), 26/2023. (VII.24.), 27/2023. (VII.24.), 28/2023. (VII.24.) Oktatási és Kulturális Bizottság által hozott határozatokat, a 27/2023. (VI.26.) és 29/2023. (VII.18), 30/2023.(VII.24.) Fejlesztési és Gazdasági Bizottság által hozott határozatokat.

**1.**

- elfogadja a 2023. I. félévre vonatkozó polgármesteri és jegyzői hatáskörbe átruházott hatósági szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.

**2.**

-A 2023-2037. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a kivitelezés megkezdéséről és a műszaki átadás időpontjáról értesítse az önkormányzatot, valamint a beruházásokat követően küldje meg a tételes költségkimutatást az önkormányzat felé.

-A beruházás költsége (Nyírbátor szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérés korszerűsítése - nettó 1.168.000 Ft) a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint a bérleti díj terhére kerül elszámolásra.

  
**Máté Antal**  
polgármester

K.m.f



  
**Badics Ildikó**  
jegyző

# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 21-14845-1-001-00-00

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Vízközműrendszer\_azonosító: SZ5

Dátum:

2023.06.20

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

## 2023 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Nyírbátor

Nyírbátor  
szennyvíztisztító telep  
oldott oxigénmérés  
korszerűsítése.

2 db oldott oxigén szonda  
beszerzése, beépítése: LDO sc  
optikai oldott oxigén szenzor, 0-  
20mg/l.

A szennyvíztisztítás  
hatékonyságának növelése  
érdekében, a hatékonyabb  
oxigén bevétel miatt fontos a  
korszerűsítés. A jelenlegi oxigén  
szondák előregedtek, mérésük  
nem megbízható, cseréjük  
szükségessé vált.

1 168

Eszközportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)


1 168

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

1 168

Kelt.:

Ellátásért felelős:



1. oldal, összesen: 1