



**NYÍRSÉGVÍZ**

Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) ■ [nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu](mailto:nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu)

## **MÉG NINCS VÉGE A TÉLNEK – VÉDJÜK VÍZMÉRŐ ÓRÁINKAT A HIDEGTŐL ÉS A FAGYTÓL**

Az időjárás előrejelzések szerint január közepére megyénkbe is megérkezik a tél, és akár mínusz tíz fok fölé is kúszhat éjszakánként a hőmérő higanyszála. Ezért kérjük felhasználóinkat, hogy akik eddig még nem szigetelték vízmérő aknáikat, ezt most tegyék meg, cselekedjenek időben és kerüljék el a hideg hatására bekövetkező vízmérő meghibásodás helyreállításának, illetve a vízfelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit.

**A fagy leginkább a néhány milliméter vaslappal fedett beton vízmérő aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért kérjük, vegyék figyelembe a következőket:**

- Probléma lehet a vízmérő aknánál, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért megfelelő szigetelési védelem nélkül elfagyhat a vízmérő.
- A szigetelőanyag kiválasztásánál alapvető szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképeséből.
- Magyarország területén az 5 cm. vastag hungarocell szigetelés már megfelelő védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénztárcabarát, egyszeri befektetéssel több évtizedre szól, másrészt magának a vízmérőnek a cseréjét, esetleges javítását és leolvasását sem akadályozza.
- Mindig a vízmérő akna földemet és a fedlapot szigeteljék.
- Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenőrizzék nincs-e víz az aknában, és a fedlap is jól le van-e szigetelve és zárva.

**Amennyiben a következőket tapasztalják:**

- Nem fog a vízmérő szárnykereke, ha megnyitják a csapot.
- Szilánkosra tört az üveg a vízmérő számlálószerkezetén.
- A lakásban nem, vagy csak alig jön a víz a csapból,

elfagyhatott a vízmérő.

**Teendők elfagyott vízmérőnél:**

- Ne próbálják felolvasztani a csapot nyílt lánggal, ez balesetveszélyes!
- Kérjék szakember segítségét, vagy
- hívják a 06-42/523-600 központi hibabejelentő telefonszám 4-es gombját.

A helyes szigetelés lépéseiről bővebben itt tájékozódhatnak: [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu)

